

РЕГИОНАЛНА РАЗВОЈНА АГЕНЦИЈА ЈУЖНИ БАНАТ Д.О.О. ПАНЧЕВО

Карађорђева 4, Панчево

Број: III-73/2020

Датум: 30.10.2020.

**ДОДАТНО ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
у отвореном поступку јавне набавке - Израда проектно техничке документације
ЈН 1/2020**

Питање број 1:

У додатним условима под 1 (пословни капацитет) пише услов да је понуђач у периоду од претходних 5 година рачунајући од дана подношења понуде, израдио најмање по 2 пројекта:

- техничке документације за регулацију речних водотокова;

- техничке документације за изградњу канализационе мреже минималне дужине 1km

Зашто се траже пројекти регулације речних водотокова када пројектним задатком није предвиђена ниједна регулација речних водотокова?

Зашто се траже пројекти за канализациону мрежу када пројектним задатком није предвиђено пројектовање ниједне канализационе мреже?

Одговор на питање број 1:

У пројектном задатку за изградњу ободног заштитног канала насеља Банатски Карловац од бујичних вода потребно је дати решење за спречавање поплавног таласа који улази у насеље, а техничко решење је изградња ободног заштитног канала, који ће прихватати воду и исту одводити на обе бочне стране насеља. Из поменутог разлога потребно је да понуђач достави референце на истим или сличним објектима на којима се захтевала изградња заштитних канала на водотоковима, назив на референцима не мора бити регулација речних водотокова, али објекти морају бити у складу са захтевима из пројектног задатка.

Пројектним задатком за израду пројектно техничке документације за постројење, за пречишћавање одпадних вода (ППОВ) у насељу Мраморак, наведено је да се капацитет ППОВ треба рачунати на број од 3000 становника са дневном потрошњом воде од 150л по становнику. Пројекат је потребно урадити на основу локацијске дозволе за изградњу фекалне канализационе мреже и изградњу ППОВ у насељеном месту Мраморак издате од Општинске управе Ковин из 2012. године. Имајући у виду да су услови истекли, наведено је да је потребно проверити постојеће услове на терену, јер не постоји пројекат канализационе мреже, па је из поменутих разлога потребно да кроз дефинисање капацитета и положаја за ППОВ понуђач поседује искуство и референце на изградњи пројектата канализационе мреже.

Питање број 2:

У додатним условима под 4 (технички капацитет) пише услов да понуђач располаже геомеханичком лабораторијом.

Зашто се тражи геомеханичка лабораторија, када пројектним задатком нису предвиђена никаква геомеханичким испитивања?

Одговор на питање број 2:

Проектни задатак за изградњу ободног заштитног канала насеља Банатски Карловац од бујичних вода дефинише следећу реченицу:

Све остале предлоге (хидрометеоролошке предлоге, геолошки истражни радови, елаборати ...) обезбеђује проектна организација која израђује проектно-техничку документацију.

Такође сви проектни задаци за изградњу коловоза саобраћајнице имају следећу реченицу:

Дефинисати коловозну конструкцију сагласно саобраћајном оптерећењу и карактеристикама тла у постельици.

Позиција локације нових објеката: ППОВ и свлачионица такође ће захтевати потврду испитивања тла на одабраној локацији.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ

